

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
по социальному развитию

С.Жирыкова

«30» июня 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.2

Губкинский городской округ Наименование территориального образования субъекта РФ	«03» июня 2016г.
--	------------------

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области

1.2. Адрес объекта Россия, Белгородская область, г. Губкин, ул. Чайковского, д.12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 6950 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8760 кв.м

1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г., капитального - г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов; МАОУ «СОШ№2 с УИОП»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309186 Россия, Белгородская область, г. Губкин, ул. Чайковского, д. №12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Сфера деятельности - образование

Виды оказываемых услуг - образовательные

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты городских автобусов № 1,3,3а,5а,7,7а,8,9,11,13,22,22б,103,103а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60м**

3.2.2 время движения (пешком) **2-3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*, 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (О,Г,У,К) ВНД (С)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О,Г,У) ДУ – И (С) ВНД (К)		3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О,Г,У) ДУ – И (С) ВНД (К) ВНД (К)	1эт. 1,2,6- 9,13,21,27, 31- 33,43,46,50,51, 60-63 2эт.	6-8

			8,11,18,21,26, 35-37	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,Г,У) ДУ – И (С) ВНД-(К)	1эт. 3-5,10- 12,16,18,22- 24,40,41,64,65 2эт. 1,3-7,9,10,12- 15,19,23,27,28, 30,38	9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г,У) ВНД- (О,С,К)	1эт. 14,25,29, 35-38,53 2эт. 24,25,31-34	12-15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У), ДУ(С), ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2.	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Да, Интерактивная карта доступности объектов

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте Да на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Да на 15 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель руководителя
рабочей группы

Нач. управления
нашими Мамаева И.И. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель дир. объектов - Башкарова С.В. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Тубкинской ЧОВОС Введенских Т.И. 


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Фирма ОУ. Соиндэс УИОП° Свиноба В.Е. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ТМО ВРВ Волл Коткина В.М. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Гл. инженер ПММ МКУ УКС° Визюнов М.В. 


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

спец. осн. МКУ "Квартал центр. сов. общ. наем." Временно С.И. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

спец. осн. МКУ "Квартал центр. сов. общ. наем." Временно С.В. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители организации,
расположенной на объекте

Директор школы Свиноба В.Е. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП»
г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С	Установить тактильное средство	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендаций по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (О,Г,У,К) ДУ-И (С)		1,2	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП»
г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Нет поручней	Все	Установить поручни	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Нет			
2.4	Дверь (входная)	есть		4,5	Узкая дверная створка, высокий порог	К	Расширить створку двери, убрать порог	ТР
2.5	Тамбур	есть		5	Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ:)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД – (К)		3-5	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП»

г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимости для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт. 1,2,6,8,9,,13, 21,27,32,33, 43, 46,50,51,60, 61,63 2эт. 8,21,26,35, 36	6	Нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт. 7,31,62 2эт. 11,18,37	7	Нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Узкая дверная створка, высокий порог	К	Расширить створку двери, убрать порог	ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3-5	Узкая дверная створка, высокий порог, нет пандуса и поручней	К	Расширить створку двери, убрать порог, установить пандус и поручни	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД (К)	1эт. 1,2,6-8,9,13, 21,27, 31-33,43, 46,50,51,60, 62-63 2эт. 8,11,18,21,26, 35-37	3-5, 6-8	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УМОП»
г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт. 3-5,10-12,16,18,22-24,41,64,65 2эт. 3-7,9,10,12-15,19,23,27,28,30,38	9	Узкий дверной проем, высокий порог	К	Расширить дверной проем, убрать порог	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт. 40 2эт. 1	10	Нет	.		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД-К	1эт. 3-5,10- 12,16,18,22- 24,40,41,64,65 2эт. 1,3-7,9,10,12- 15,19,23,27,28, 30,38	9,10	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП»
г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт. 14,25,29,35, 38,53, 2эт. 24,31,32,33, 34,	12,13	Не соответствует СП	Все	Реконструкция	КР
5.2	Душевая ванная комната	есть	1эт. 36,37 2эт. 25	14,15	Не соответствует СП	Все	Реконструкция	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ -И (Г,У) ВНД - (О,С,К)	1эт. 14,25,29,35-38,53 2эт. 24,25,31-34	• 12-15	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте ***

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП»
г. Губкин, ул. Чайковского, д. № 12
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет					Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____